



SỞ Y TẾ HÀ NỘI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

1. **Tên đơn vị được kiểm tra:** Nhà máy nước Long Long – Chi nhánh Công ty TNHH Long Long – Hà Nội.
2. **Ngày kiểm tra:** 20/12/2022.
3. **Địa điểm lấy mẫu nước:** Mẫu nước thành phẩm tại cơ sở cấp nước.
4. **Ngày có kết quả xét nghiệm:** 28/12/2022.
5. **Kết quả xét nghiệm:**
 - Số thông số được xét nghiệm: 8 thông số nhóm A và 3 thông số nhóm B (Amoni, chỉ số Pecmanganat, Nitrit) theo quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.
 - Số thông số đạt quy chuẩn: 09/11 thông số.
 - Số thông số không đạt: 02 thông số. Cụ thể:

TT	Tên thông số không đạt	Đơn vị tính	Kết quả
1	Amoni	mg/L	4,94
2	Nitrit	mg/L	0,79

6. Kiến nghị:

Nhà máy nước Long Long thực hiện:

- Khắc phục thông số Amoni, Nitrit không đạt quy chuẩn; Nội kiểm chất lượng nước sau khi khắc phục, báo cáo kết quả theo quy định; Khi chưa hoàn thành khắc phục, khuyến cáo khách hàng không sử dụng nước cho mục đích ăn uống; Đảm bảo chất lượng nước đạt quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.
- Nghiêm túc thực hiện chế độ nội kiểm chất lượng nước đầy đủ thông số và tần suất; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BYT ngày 06/6/2022 của Bộ Y tế Xác thực hợp nhất Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Nơi nhận:

- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- PGD PTĐH TTKSBT TPHN (để b/c);
- Lưu VT, Khoa SKMT-YTTH.



Nguyễn Thị Kiều Anh