



SỞ Y TÊ HÀ NỘI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

- Tên đơn vị được kiểm tra:** Nhà máy nước Long Long - Chi nhánh Công ty TNHH Long Long - Hà Nội.
- Ngày kiểm tra:** 21/6/2023.
- Địa điểm lấy mẫu nước:** Mẫu nước thành phẩm tại cơ sở cấp nước.
- Ngày có kết quả xét nghiệm:** 26/6/2023.
- Kết quả xét nghiệm:**
 - Số thông số được xét nghiệm: Màu sắc, Mùi vị, Độ đục, pH, Clo dư, Coliform, E.coli, Amoni, chỉ số Pecmanganat, Sắt, Nitrit, Nitrat theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.
 - Số thông số đạt quy chuẩn: 09/12 thông số.
 - Số thông số không đạt quy chuẩn: 03/12 thông số. Cụ thể:

TT	Tên thông số không đạt	Đơn vị tính	Kết quả
1	Amoni	mg/L	4,66
2	Chỉ số Pecmanganat	mg/L	3,3
3	Nitrit	mg/L	0,55

6. Kiến nghị:

Đề nghị Nhà máy nước Long Long đảm bảo chất lượng nước đạt QCVN 01-1:2018/BYT; khắc phục các thông số chất lượng nước không đạt trong thời gian sớm nhất và gửi báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội theo quy định; trong thời gian chưa khắc phục được thông số chất lượng nước không đạt, đề nghị đơn vị khuyến cáo khách hàng không sử dụng nguồn nước này cho ăn uống trực tiếp; thực hiện chế độ nội kiểm chất lượng nước đầy đủ thông số, tần suất và số lượng mẫu; thực hiện chế độ công khai thông tin chất lượng nước, báo cáo nội kiểm theo quy định tại Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 và Thông tư 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 của Bộ Y tế.

Nơi nhận:

- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- GD TT KSBT TPHN (để b/c);
- PGĐ Khổng Minh Tuấn (để p/h chỉ đạo);
- Lưu VT, Khoa SKMT-YTTH.



Nguyễn Thị Kiều Anh