



KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

- Tên đơn vị được kiểm tra:** Trạm cấp nước Bảo Lộc thuộc Công ty CP TMDV Nước sạch Tuấn Minh.
- Ngày kiểm tra:** 10/7/2024.
- Địa điểm lấy mẫu nước:** 02 mẫu nước.
 - 01 mẫu nước thành phẩm tại cơ sở cấp nước.
 - 01 mẫu nước thành phẩm trong mạng lưới đường ống phân phối.
- Ngày có kết quả xét nghiệm:** 15/7/2024.
- Kết quả xét nghiệm:**
 - Thông số được xét nghiệm: Coliforms, E.coli, Amoni và chỉ số Pecmanganat theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.
 - Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 2/2 mẫu.
 - Số mẫu nước không đạt quy chuẩn: 0/2 mẫu.

6. Kiến nghị:

Đề nghị Trạm cấp nước Bảo Lộc thuộc Công ty CP TMDV Nước sạch Tuấn Minh tiếp tục tiếp tục đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT. Thực hiện chế độ nội kiểm chất lượng nước đủ tần suất, số mẫu và thông số thử nghiệm tại cơ sở và trong mạng lưới đường ống phân phối; tiếp tục thực hiện công khai thông tin, báo cáo về chất lượng nước sạch theo quy định tại văn bản hợp nhất Thông tư số 05/VBHN-BYT ngày 06/6/2022 của Bộ Y tế. *nh2*

Nơi nhận:

- GD TT KSBT TPHN (để b/c);
- PGĐ Khổng Minh Tuấn (để p/h chỉ đạo);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, SKMT-YTTH.Huyện



Nguyễn Thị Kiều Anh