

**KẾT QUẢ**
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

- Tên đơn vị được kiểm tra:** Khu dân cư Tập thể Bảo tàng Hồ Chí Minh, phố Vạn Bảo, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội và các nhà máy nước cung cấp nước cho khu dân cư gồm Nhà máy nước Yên Phụ và Nhà máy nước Ngọc Hà thuộc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.
- Ngày kiểm tra:** 24/9/2024.
- Địa điểm lấy mẫu nước:**
 - 01 mẫu nước thành phẩm tại vòi sau bơm II nhà máy nước Yên Phụ
 - 01 mẫu nước thành phẩm tại vòi sau bơm II nhà máy nước Ngọc Hà
 - 03 mẫu nước tại vị trí đồng hồ của 03 hộ gia đình Khu dân cư Tập thể Bảo tàng Hồ Chí Minh phố Vạn Bảo, phường Liễu Giai, quận Ba Đình.
 - 03 mẫu nước tại vòi sử dụng đã qua bể chứa của 03 hộ gia đình Khu dân cư Tập thể Bảo tàng Hồ Chí Minh phố Vạn Bảo, phường Liễu Giai, quận Ba Đình.
- Ngày có kết quả xét nghiệm:** 04/10/2024.
- Kết quả xét nghiệm:**
 - Thông số được thử nghiệm:
 - + Thử nghiệm 16 thông số gồm Màu sắc, Mùi vị, Độ đục, pH, Clo dư tự do, Arsenic, Amoni, Nitrat, Nitrit, chỉ số Pecmanganat, Sắt, Mangan, Coliforms, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus đối với 02 mẫu nước tại nhà máy và 03 mẫu nước trên mạng lưới đường ống phân phối (mẫu tại vị trí đồng hồ các hộ gia đình).
 - + Thử nghiệm 15 thông số gồm Màu sắc, Mùi vị, Độ đục, pH, Arsenic, Amoni, Nitrat, Nitrit, chỉ số Pecmanganat, Sắt, Mangan, Coliforms, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus đối với 03 mẫu nước tại vòi sử dụng đã qua bể chứa của 03 hộ gia đình.
 - Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 01/08 mẫu
 - Số mẫu nước không đạt quy chuẩn: 07/08 mẫu.
- Kiến nghị:**

Để đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị:

 - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội
 - + Khắc phục ngay chất lượng nước cung cấp không đạt quy chuẩn; Thực hiện nội kiểm chất lượng nước cung cấp ngay sau khi khắc phục và báo cáo kết




quả về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, Trung tâm Y tế quận Ba Đình.

+ Trong thời gian chưa hoàn thành khắc phục, đề nghị đơn vị khuyến cáo khách hàng không sử dụng nguồn nước này trực tiếp cho ăn uống.

+ Đảm bảo chất lượng nước cấp đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ chất lượng nước sạch tại khu vực có nguy cơ chất lượng nước không ổn định, khu vực nghi ngờ hoặc có xảy ra sự cố về chất lượng nước sạch.

+ Thực hiện nội kiểm chất lượng nước đủ thông số, tần suất và số lượng mẫu, công khai thông tin chất lượng nước và báo cáo nội kiểm theo quy định tại văn bản hợp nhất thông tư số 05/VBHN-BYT ngày 6/6/2022 của Bộ Y tế.

- **Trung tâm Y tế quận Ba Đình:** Tăng cường tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về lưu trữ, bảo quản nguồn nước hợp vệ sinh, thực hiện ăn chín, uống sôi. 

Nơi nhận:

- GD TT KSBT TPHN (để b/c);
- PGĐ Không Minh Tuấn (để p/h chỉ đạo);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, SKMT-YTTH. Nguyễn Chung

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC 



Nguyễn Thị Kiều Anh

