



SỞ Y TẾ HÀ NỘI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

1. Tên đơn vị được kiểm tra: Nhà máy nước Hà Đông cơ sở I - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông.
2. Ngày kiểm tra: 12/7/2024.
3. Địa điểm lấy mẫu nước: 2 mẫu nước.
 - 1 mẫu nước thành phẩm tại cơ sở cấp nước.
 - 1 mẫu nước thành phẩm trong mạng lưới đường ống phân phối.
4. Ngày có kết quả xét nghiệm: 16/7/2024.
5. Kết quả xét nghiệm
 - Thông số được xét nghiệm: Coliforms, E.coli theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.
 - Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 2/2 mẫu.
 - Số mẫu nước không đạt quy chuẩn: 0/2 mẫu.

6. Kiến nghị

Đề nghị Nhà máy nước Hà Đông cơ sở I - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông tiếp tục đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT. Thực hiện chế độ nội kiểm chất lượng nước đảm bảo đủ thông số B đối với mẫu nước trong mạng lưới đường ống phân phối theo quy định; tiếp tục thực hiện công khai thông tin, báo cáo về chất lượng nước sạch theo quy định tại văn bản hợp nhất Thông tư số 05/VBHN-BYT ngày 06/6/2022 của Bộ Y tế. *sh*

Nơi nhận:

- GD TT KSBT TPHN (để b/c);
- PGĐ Không Minh Tuấn (để p/h chi đạo);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, SKMT-YTTH.Ng Chung



Nguyễn Thị Kiều Anh