



KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

1. Tên đơn vị được kiểm tra: Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông.

2. Ngày kiểm tra: 14/04/2025.

3. Địa điểm lấy mẫu nước:

01 mẫu tại vòi nước hiện đang cấp nước cho người dân sử dụng tại sân trước sảnh tầng 1 chung cư SDU.

4. Ngày có kết quả xét nghiệm: 16/04/2025.

5. Kết quả xét nghiệm

- Thông số xét nghiệm: 11 thông số thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT: Màu sắc, Mùi vị, Độ đục, pH, Amoni, chỉ số Pecmanganat, Clor dư tự do, Coliforms, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.

- Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 01/01 mẫu.

- Số mẫu nước không đạt quy chuẩn: 0/01 mẫu.

6. Kiến nghị

Để đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị:

6.1. Công ty nước sạch TNHH MTV Nước sạch Hà Đông thực hiện các nội dung sau:

- Đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.

- Thực hiện nội kiểm chất lượng nước, chế độ công khai thông tin và báo cáo kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch theo quy định tại Văn bản hợp nhất Thông tư số 05/VBHN-BYT ngày 06/6/2022 của Bộ Y tế Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Chủ động báo cáo hoạt động khắc phục chất lượng nước tại toà nhà SDU cho đến khi sự cố được giải quyết hoàn toàn.

6.2. Ban quản trị, Ban Quản lý toà nhà SDU phối hợp Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông: Sau khi hoàn thành công tác cải tạo, sửa chữa hệ thống cấp nước trong toà nhà, thực hiện nội kiểm chất lượng nước trước khi đưa vào vận hành, báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội.

6.3. Trung tâm Y tế quận Hà Đông tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện lưu trữ, bảo quản nguồn nước sạch.

Nơi nhận:

- GD TT KSBT TPHN (để b/c);
- PGĐ Khổng Minh Tuấn (để p/h chỉ đạo);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, SKMT-YTTH.Trung

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Kiều Anh