



KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

1. Tên đơn vị được kiểm tra:

Nhà máy nước Hữu Bằng - Công ty TNHH Nước sạch Bình Dương

2. Ngày kiểm tra: 15/12/2025.

3. Địa điểm lấy mẫu nước: thử nghiệm 3 mẫu nước sạch sau xử lý, gồm:

- 1 mẫu nước tại vòi sau bơm từ bể chứa nước sạch của Nhà máy nước ra mạng lưới cấp nước;

- 2 mẫu nước trên mạng lưới cấp nước tại vị trí ngay trước đồng hồ cấp cho hộ số 1 ngõ Trạm điện 5, xã Tây Phương và hộ số 36 đường Máy nước, xã Tây Phương.

4. Ngày có đủ kết quả xét nghiệm: 23/12/2025.

5. Kết quả xét nghiệm

- Thông số xét nghiệm: 99/99 thông số theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT.

- Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 0/3 mẫu.

- Số mẫu nước không đạt quy: 3/3 mẫu không đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT đối với thông số Clo dư tự do (1,7-2,3mg/l).

6. Kiến nghị

Để đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị Công ty TNHH Nước sạch Bình Dương và Nhà máy nước Hữu Bằng thực hiện các nội dung sau:

- Áp dụng các biện pháp khắc phục thông số Clo dư tự do. Lấy mẫu, thử nghiệm sau khắc phục và báo cáo kết quả theo quy định.

- Đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT

- Tiếp tục thực hiện nội kiểm chất lượng nước sạch đủ thông số, số mẫu, tần suất, công khai thông tin chất lượng nước và báo cáo theo quy định tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt./.

Nơi nhận:

- GD TT KSBT TPHN (để b/c);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, SKMT-YTTH.^{Hiệu}

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kiều Anh