



KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

- 1. Tên đơn vị được kiểm tra:** Nhà máy nước sạch Sông Đà Ba Vì - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng cấp thoát nước và môi trường Ba Vì.
- 2. Ngày kiểm tra:** 12/12/2025.
- 3. Địa điểm lấy mẫu nước:** thử nghiệm 4 mẫu nước sạch, gồm:
 - 01 mẫu nước tại vòi sau bơm từ bể chứa nước sạch của Nhà máy ra mạng lưới cấp nước.
 - 02 mẫu nước trên mạng lưới cấp nước của Nhà máy tại vị trí ngay sau đồng hồ cấp cho 01 hộ gia đình tại thôn Nhông Nương Tụ, xã Vật Lại và 01 hộ gia đình tại số nhà 12, xóm 5 thôn Cự Đình, xã Phúc Lộc.
 - 01 mẫu nước trên mạng lưới cấp nước của Nhà máy tại vị trí trước đồng hồ điểm Đường Lâm.
- 4. Ngày có đủ kết quả xét nghiệm:** 23/12/2025.
- 5. Kết quả xét nghiệm**
 - Thông số xét nghiệm: 99/99 thông thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT.
 - Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 4/4 mẫu.
 - Số mẫu nước không đạt quy chuẩn: 0/4 mẫu.

6. Kiến nghị

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng cấp thoát nước và môi trường Ba Vì chỉ đạo Nhà máy nước sạch Sông Đà Ba Vì thực hiện các nội dung sau:

- Đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT.
- Tiếp tục thực hiện chế độ nội kiểm chất lượng nước, chế độ công khai thông tin và báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch theo quy định tại Thông tư 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt./.

Nơi nhận:

- GD TT KSBT TPHN (để b/c);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, SKMT-YTTH.^{Thu Hà}

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kiều Anh