



KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

- Tên đơn vị được kiểm tra:** Công ty Cổ phần Nước sạch Thanh Hà.
- Địa điểm được kiểm tra:** Khu đô thị Thanh Hà.
- Ngày kiểm tra:** 21/11/2023.
- Đơn vị thực hiện kiểm tra:** Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội và Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường.
- Địa điểm lấy mẫu nước:** 10 mẫu nước.
 - 01 mẫu tại Điểm đầu nổi nước giữa Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông và Công ty cổ phần Nước sạch Thanh Hà.
 - 01 mẫu tại Bể chứa nước sạch Trạm cấp nước Thanh Hà.
 - 08 mẫu nước tại 4 tòa nhà; mỗi tòa lấy 01 mẫu tại Bể chứa ngầm và 01 mẫu tại vòi sử dụng của căn hộ.
- Ngày có kết quả xét nghiệm:** Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường trả kết quả ngày 30/11/2023.
- Kết quả xét nghiệm:**

Xét nghiệm 10 thông số theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT gồm: Arsenic, Clo dư tự do, Amoni, chỉ số Pecmanganat, Nitrat, Nitrit, Coliform, E.coli, Staphylococcus aureus, Ps. Aeruginosa. Kết quả:

TT	Vị trí lấy mẫu	Kết quả
1	Điểm đầu nguồn cấp cho khu đô thị Thanh Hà (Đồng hồ tổng)	Đạt 10/10 thông số
2	Bể chứa nước sạch tại Trạm CN Thanh Hà	Đạt 10/10 thông số
3	Nước tại bể ngầm tòa HH03A - B.2.1	Đạt 10/10 thông số
4	Hộ gia đình – căn 1208, tòa HH03A - B.2.1	Đạt 10/10 thông số
5	Nước tại bể ngầm tòa HH02A - B.1.4	- Đạt 9/10 thông số - Không đạt: Clo dư tự do
6	Hộ gia đình - căn 602, tòa HH02A - B.1.4	- Đạt 9/10 thông số - Không đạt: Clo dư tự do
7	Nước tại bể ngầm tòa HH03 - B.1.3	Đạt 10/10 thông số
8	Hộ gia đình - căn 304, tòa HH03 - B.1.3	Đạt 10/10 thông số
9	Nước tại bể ngầm tòa MIC	Đạt 10/10 thông số
10	Hộ gia đình - căn 462, tòa MIC	Đạt 10/10 thông số



8. Kiến nghị:

Đề nghị Công ty Cổ phần Nước sạch Thanh Hà đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt đạt Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-1:2018/BYT; thực hiện đầy đủ chế độ nội kiểm, chế độ, thông tin, báo cáo chất lượng nước theo quy định tại Văn bản hợp nhất Thông tư số 05/VBHN-BYT ngày 06/6/2022 của Bộ Y tế.

Nơi nhận:

- GD TT KSBT TPHN (để b/c);
- PGĐ Khổng Minh Tuấn (để p/h chỉ đạo);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, Khoa SKMT-YTTH. TRUNG



Nguyễn Thị Kiều Anh

