



**KẾT QUẢ**  
**KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT**  
**TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)**

- Tên đơn vị được kiểm tra:** Nhà máy Nước mặt Sông Đuống - Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống.
- Ngày kiểm tra:** 16/7/2024.
- Địa điểm lấy mẫu nước:** 02 mẫu nước.
  - 01 mẫu nước thành phẩm tại cơ sở cấp nước.
  - 01 mẫu nước thành phẩm trong mạng lưới đường ống phân phối.
- Ngày có kết quả xét nghiệm:** 18/7/2024.
- Kết quả xét nghiệm:**
  - Thông số được xét nghiệm: Coliforms, E.coli, theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.
  - Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 2/2 mẫu
  - Số mẫu nước không đạt quy chuẩn: 0/2 mẫu.
- Kiến nghị:**

Đề nghị Nhà máy nước mặt sông Đuống tiếp tục đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT và thực hiện chế độ nội kiểm, công khai thông tin về chất lượng nước sạch theo quy định tại văn bản hợp nhất thông tư số 05/VBHN-BYT ngày 06/6/2022 của Bộ Y tế.

**Nơi nhận:**

- GD TT KSBT TPHN (để b/c);
- PGĐ Không Minh Tuấn (để p/h chỉ đạo);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, SKMT-YTTH HIẾU.



**Nguyễn Thị Kiều Anh**