



KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

1. Tên đơn vị được kiểm tra: Nhà máy nước Khu công nghiệp Sài Đồng B - Công ty Cổ phần Dịch vụ Khu công nghiệp Hanel.

2. Ngày kiểm tra: 19/5/2025.

3. Địa điểm lấy mẫu nước:

03 mẫu nước thành phẩm, bao gồm:

- 01 mẫu nước thành phẩm tại vòi sau bơm từ bể chứa của nhà máy nước ra mạng lưới đường ống phân phối.

- 02 mẫu nước thành phẩm trên mạng lưới đường ống phân phối của nhà máy nước tại vị trí vòi trực tiếp trước đồng hồ cấp cho 02 Công ty trong Khu công nghiệp Hanel.

4. Ngày có đầy đủ kết quả xét nghiệm: 29/5/2025.

5. Kết quả xét nghiệm

- Thông số xét nghiệm: 18 thông số thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT, bao gồm 7 thông số nhóm A (không bao gồm Arsenic) và 11 thông số nhóm B (Amoni, chỉ số Pecmanganat, Chloride, Độ cứng, Sắt, Mangan, Sunphat, Nitrit, Nitrat, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus).

- Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 0/3 mẫu.

- Số mẫu nước không đạt quy chuẩn: 3/3 mẫu không đạt quy chuẩn về thông số Mangan.

6. Kiến nghị

Để đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị Công ty Cổ phần dịch vụ Khu công nghiệp Hanel chỉ đạo Nhà máy nước Khu công nghiệp Sài Đồng B thực hiện các nội dung sau:

- Khắc phục thông số chất lượng nước không đạt quy chuẩn; nội kiểm sau khắc phục và báo cáo kết quả theo quy định. Trong thời gian khắc phục, đề nghị đơn vị khuyến cáo khách hàng không sử dụng nguồn nước của nhà máy trực tiếp cho ăn uống.

- Đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.

- Thực hiện chế độ nội kiểm chất lượng nước thành phẩm đủ thông số, số mẫu và tần suất; tiếp tục thực hiện chế độ công khai thông tin và báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch theo quy định tại Văn bản hợp nhất Thông tư số 05/VBHN-BYT ngày 06/6/2022 của Bộ Y tế Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Nơi nhận:

- PGĐ Khổng Minh Tuấn
- PGĐ Nguyễn Thị Kiều Anh
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, SKMT-YTTH.Thu Hà

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Hào