



KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

- Tên đơn vị được kiểm tra:** Nhà máy nước Sơn Tây 2 - Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn Tây.
- Ngày kiểm tra:** 24/12/2025.
- Địa điểm lấy mẫu nước:** thử nghiệm 4 mẫu nước sạch sau xử lý, gồm:
 - 1 mẫu nước tại vòi sau bơm từ bể chứa của Nhà máy nước ra mạng lưới cấp nước.
 - 3 mẫu nước trên mạng lưới cấp nước tại vị trí ngay sau đồng hồ cấp cho 3 địa điểm (số 89 Điểm Tổng, thôn 3 xã Phúc Thọ; số 33B Chùa Thông, phường Sơn Tây; số 48 đường Trung Sơn Trầm, phường Tùng Thiện).
- Ngày có đủ kết quả xét nghiệm:** 30/12/2025.
- Kết quả xét nghiệm**
 - Thông số xét nghiệm: 99/99 thông số theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT.
 - Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 4/4 mẫu.
- Kiến nghị**

Để đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị Công ty Cổ phần cấp nước Sơn Tây chỉ đạo Nhà máy nước Sơn Tây 2 thực hiện các nội dung sau:

 - Đảm bảo chất lượng nước cung cấp thường xuyên đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT.
 - Tiếp tục thực hiện chế độ nội kiểm chất lượng nước sạch, chế độ công khai thông tin và báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch theo quy định tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt./.

Nơi nhận:

- GD TT KSBT TPHN (để b/c);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, SKMT-YTTH._{Thu Hà}

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kiều Anh