



KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

- 1. Tên đơn vị được kiểm tra:** Trạm cấp nước Đông Mỹ - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.
- 2. Ngày kiểm tra:** 24/12/2025.
- 3. Địa điểm lấy mẫu nước:** 03 mẫu nước sạch, bao gồm:
 - 01 mẫu nước tại vòi sau bơm từ bể chứa nước sạch của Trạm cấp nước ra mạng lưới cấp nước.
 - 02 mẫu nước trên mạng lưới cấp nước của Trạm cấp nước tại vị trí ngay sau đồng hồ cấp cho các hộ gia đình tại: thôn 1, Vạn Phúc, xã Nam Phù và 143 đường Đông Mỹ, xã Nam Phù.
- 4. Ngày có đầy đủ kết quả xét nghiệm:** 29/12/2025.
- 5. Kết quả xét nghiệm**
 - Thông số xét nghiệm: 99/99 thông số thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT.
 - Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 3/3 mẫu.
 - Số mẫu nước không đạt quy chuẩn: 0/3 mẫu.

6. Kiến nghị

Để đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội chỉ đạo Trạm cấp nước Đông Mỹ thực hiện các nội dung sau:

- Đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT.
- Tiếp tục thực hiện chế độ nội kiểm chất lượng nước sạch, chế độ công khai thông tin, báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch theo quy định tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt./.

Nơi nhận:

- GD TT KSBT TPHN (để b/c);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, SKMT-YTTH.^{Hiệu}

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kiều Anh