



KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

1. Tên đơn vị được kiểm tra: Trạm cấp nước Công ty TNHH Nước sạch Mỹ Đức Hà Nội

2. Ngày kiểm tra: 19/12/2025.

3. Địa điểm lấy mẫu nước: thử nghiệm 3 mẫu nước sạch sau xử lý, gồm:

- 1 mẫu nước tại vòi sau bơm từ bể chứa nước sạch của Trạm cấp nước ra mạng lưới cấp nước;

- 2 mẫu nước trên mạng lưới cấp nước tại vị trí ngay sau đồng hồ cấp cho số 12 đường Viện Hà, đội 1B, thôn Hà Xá, xã Mỹ Đức và ngay sau đồng hồ cấp cho số 03 ngõ 243, đường Đại Nghĩa, xã Mỹ Đức.

4. Ngày có đủ kết quả xét nghiệm: 30/12/2025.

5. Kết quả xét nghiệm

- Thông số xét nghiệm: 99/99 thông số theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT.

- Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 1/3 mẫu (mẫu nước trên mạng lưới cấp nước của trạm cấp nước tại vị trí vòi trực tiếp ngay sau đồng hồ cấp cho hộ số 12 đường Viện Hà, đội 1B, thôn Hà Xá, xã Mỹ Đức).

- Số mẫu nước không đạt quy chuẩn: 2/3 mẫu (mẫu nước tại vòi sau bơm từ bể chứa của trạm cấp nước ra mạng lưới cấp nước: Clo dư tự do 1,8mg/L; mẫu trên mạng lưới cấp nước của trạm cấp nước tại vị trí vòi trực tiếp ngay sau đồng hồ cấp cho hộ số 03 ngõ 243, đường Đại Nghĩa, xã Mỹ Đức: Clo dư tự do 2,7mg/L).

6. Kiến nghị

Để đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị Công ty TNHH Nước sạch Mỹ Đức Hà Nội chỉ đạo Trạm cấp nước thực hiện những nội dung sau:

- Áp dụng các biện pháp khắc phục, lấy mẫu và thử nghiệm lại thông số Clo dư tự do, báo cáo theo quy định. Trong thời gian khắc phục, đề nghị đơn vị khuyến cáo khách hàng không sử dụng nguồn nước của trạm trực tiếp cho ăn uống, vệ sinh cá nhân.

- Đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT.

- Nghiêm túc thực hiện công tác nội kiểm chất lượng nước sạch đủ thông số, số lượng mẫu, tần suất, công khai thông tin chất lượng nước và báo cáo theo quy định tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt./.

Nơi nhận:

- GD TT KSBT TPHN (để b/c);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, SKMT-YTTH.^{Hiệu}

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Kiều Anh