



KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

1. Tên đơn vị được kiểm tra:

Trạm cấp nước Khu công nghiệp Phú Nghĩa - Công ty Cổ phần Đầu tư Suối Ngọc.

2. Ngày kiểm tra: 23/12/2025.

3. Địa điểm lấy mẫu nước: thử nghiệm 3 mẫu nước sạch sau xử lý, gồm:

- 1 mẫu nước tại vòi sau bơm từ bể chứa của Trạm cấp nước ra mạng lưới cấp nước;

- 2 mẫu nước trên mạng lưới cấp nước của trạm cấp nước tại vị trí trước đồng hồ cấp vào 2 Công ty thuộc Khu Công nghiệp Phú Nghĩa.

4. Ngày có đủ kết quả xét nghiệm: 29/12/2025.

5. Kết quả xét nghiệm

- Thông số xét nghiệm: 99 thông số theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT.

- Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 1/3 mẫu đạt quy chuẩn (mẫu nước trên mạng cấp tại vị trí trước đồng hồ cấp cho Công ty TNHH Toyo Electric Control Việt Nam).

- Số mẫu không đạt quy chuẩn: 2/3 mẫu không đạt quy chuẩn.

+ Mẫu tại vòi sau bơm từ bể chứa nước sạch của trạm cấp nước ra mạng lưới cấp nước (Clo dư tự do 2,0mg/L).

+ Mẫu trên mạng lưới cấp nước tại vị trí trước đồng hồ cấp cho Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (Clo dư tự do 1,5mg/L).

6. Kiến nghị

Để đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Suối Ngọc chỉ đạo trạm cấp nước thực hiện các nội dung sau:

- Kiểm tra xác định nguyên nhân và áp dụng các biện pháp khắc phục, lấy mẫu và thử nghiệm lại các thông số không đạt quy chuẩn, báo cáo kết quả khắc phục theo quy định. Trong thời gian khắc phục, đề nghị đơn vị khuyến cáo khách hàng không sử dụng nguồn nước của trạm trực tiếp cho ăn uống, vệ sinh cá nhân.

- Đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT.

- Nghiêm túc thực hiện chế độ nội kiểm chất lượng nước đủ thông số, số lượng mẫu, tần suất; thực hiện chế độ công khai thông tin, báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch và các nội dung khác theo đúng quy định tại Thông tư 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt./.

Nơi nhận:

- GĐ TT KSBT TPHN (để b/c);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, SKMT-YTTH.Ng Chung

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Kiều Anh