



KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

1. Tên đơn vị được kiểm tra: Trạm cấp nước liên xã Liên Hiệp, Hiệp Thuận - huyện Phúc Thọ thuộc Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

2. Ngày kiểm tra: 27/5/2025.

3. Địa điểm lấy mẫu nước:

03 mẫu nước thành phẩm, bao gồm:

- 01 mẫu nước thành phẩm tại vòi sau bơm II của trạm cấp nước (nước bơm từ bể chứa nước sạch của trạm cấp nước cấp ra mạng lưới đường ống phân phối).

- 02 mẫu nước thành phẩm trên mạng lưới đường ống phân phối tại vị trí vòi ngay sau đồng hồ cấp vào 02 hộ gia đình.

4. Ngày có đủ kết quả xét nghiệm: 03/6/2025.

5. Kết quả xét nghiệm

- Thông số xét nghiệm: 18 thông số thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT: Màu sắc, Mùi vị, Độ đục, pH, Amoni, chỉ số Pecmanganat, Chloride, Độ cứng, Sắt, Mangan, Sunphat, Nitrit, Nitrat, Clor dư tự do, Coliforms, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.

- Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 0/3 mẫu.

- Số mẫu nước không đạt quy chuẩn: 3/3 mẫu, cụ thể:

+ 01 mẫu nước tại vòi sau bơm II của trạm cấp nước không đạt các thông số: Amoni (0,95mg/L), Nitrat (2,1mg/l).

+ 01 mẫu nước vị trí ngay sau đồng hồ cấp cho hộ gia đình tại số 21 đường Ven Đê, Yên Dục, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ không đạt các thông số: Amoni (0,68mg/L), Nitrit (0,08mg/l).

+ 01 mẫu nước vị trí ngay sau đồng hồ cấp cho hộ tại số 152 đường Liên Hiệp 2, thôn 9 Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ không đạt các thông số: Amoni (0,4mg/L), Nitrit (0,17mg/l).

6. Kiến nghị

Để đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chỉ đạo Trạm cấp nước liên xã Liên Hiệp, Hiệp Thuận thực hiện các nội dung sau:

- Khắc phục thông số chất lượng nước không đạt quy chuẩn; nội kiểm sau khắc phục và báo cáo kết quả theo quy định. Trong thời gian khắc phục, đề nghị đơn vị khuyến cáo khách hàng không sử dụng nguồn nước của trạm trực tiếp cho ăn uống.

- Đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.

- Nghiêm túc thực hiện nội kiểm chất lượng nước thành phẩm đủ thông số, số mẫu, tần suất; thực hiện chế độ công khai thông tin và báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch theo quy định tại Văn bản hợp nhất Thông tư số 05/VBHN-BYT ngày 06/6/2022 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt./.

Nơi nhận:

- GD TTKSBT TPHN (để b/c);
- PGĐ Khổng Minh Tuấn (để p/h chỉ đạo);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, SKMT-YTTH.^{Huyện}

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Kiều Anh