



KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

- Tên đơn vị được kiểm tra:** Chung cư Hoà Bình Green City, số 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội
- Ngày kiểm tra:** 19/8/2026.
- Địa điểm lấy mẫu nước:** 5 mẫu nước thành phẩm:
 - Toà A: 1 mẫu tại đồng hồ trước khi cấp vào bể chứa ngầm; 1 mẫu tại đồng hồ trước khi cấp vào căn hộ.
 - Toà B: 1 mẫu tại đồng hồ trước khi cấp vào bể chứa ngầm; 1 mẫu tại đồng hồ trước khi cấp vào căn hộ; 1 mẫu nước tại vòi sử dụng trong căn hộ.
- Ngày có đầy đủ kết quả xét nghiệm:** 28/8/2026.
- Kết quả xét nghiệm**
 - Thông số được xét nghiệm: Thử nghiệm các thông số gồm Màu sắc, Mùi, Độ đục, pH, Amoni, Arsenic, Clo dư tự do, Permanganat, Coliform tổng số, Escherichia coli, Trực khuẩn mủ xanh (*Pseudomonas aeruginosa*), Tụ cầu vàng (*Staphylococcus aureus*) theo QCVN 01-1:2024/BYT.
 - Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 0/5 mẫu.
 - Số mẫu nước không đạt quy chuẩn: 5/5 mẫu. Thông số không đạt: Clo dư tự do.
- Kiến nghị**
 - Đề nghị Chung cư Hoà Bình Green City thực hiện các nội dung sau:**
 - Đảm bảo chất lượng nước sạch cung cấp trong toà nhà đạt quy chuẩn hiện hành.
 - Phối hợp với Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội kiểm tra, xác định nguyên nhân, áp dụng các biện pháp khắc phục và thử nghiệm lại theo quy định đối với thông số Clo dư tự do không đạt quy chuẩn tại chung cư. Báo cáo kết quả khắc phục chất lượng nước, gửi về Trạm Y tế phường Vĩnh Tuy để theo dõi theo quy định.
 - Nghiêm túc thực hiện chế độ nội kiểm chất lượng nước tại chung cư, thực hiện chế độ công khai thông tin, báo cáo và các nội dung khác theo quy định tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

6.2. Đề nghị Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội thực hiện các nội dung sau:

- Đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt theo quy chuẩn hiện hành.
- Xác định nguyên nhân và áp dụng các biện pháp khắc phục, lấy mẫu, thử nghiệm lại thông số Clo dư tự do không đạt và báo cáo theo quy định.
- Tiếp tục phối hợp với đơn vị sử dụng nước trong công tác xác định nguyên nhân, áp dụng biện pháp khắc phục khi chất lượng nước tại đơn vị sử dụng nước không đạt quy chuẩn.
- Tiếp tục thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Giám đốc (để b/c);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang TTĐT);
- Lưu VT, SKMT-YTTH. Thu Hà

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đào Hữu Thân